



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ПО ШАЛИНСКОМУ РАЙОНУ

366337, ул. Ивановская №109, г. Шали, Шалинский район, ЧР

**ПРЕДПИСАНИЕ № 110/1/60**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Директору МБОУ ООШ с.Новые-Атаги Тарамовой Кулсум Алиевной*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 30 » октября 2017г. проведено мероприятие по надзору

*Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

*по Шалинскому району старший лейтенант внутренней службы Хаснаевым  
Зелимханом Антиевичем*

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

*на территории МБОУ ООШ с.Новые-Атаги расположенного по адресу: ЧР Шалинский района  
с.Новые-Атаги ул.Бригадная №1*

совместно с *директором Тарамовой Кулсум Алиевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Произвести перезарядку двух огнетушителей.	п. 478. ППР в РФ	До 15.01.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 15.01.2018г.  
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись МПП инспектора ОНД)

инспектор ОНД и ПР по Шалинскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Хаснаев Зелимхан Аптиеви

«30» октября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

подпись

Директор МБОУ ООШ Тарамова К.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» октября 2017г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный – (88712) 33-24-25; ЮРЦ МЧС России г. Ростов - (8863) 240-66-10.